

2021年2月18日

## 緑園都市駅外壁タイルの落下について（お詫び）

相模鉄道株式会社

相模鉄道株（本社・横浜市西区、社長・千原広司）では、2021年2月17日（水）16時40分ごろ、相鉄線 緑園都市駅外壁タイルの一部が落下する事象が発生しました。

ご利用のお客さまに大変ご迷惑をお掛けしましたことを、深くお詫び申し上げます。

詳細は下記のとおりです。

### 記

1. 発生日時 2021年2月17日（水）16時40分ごろ
2. 発生場所 相鉄線 緑園都市駅（横浜市泉区緑園3-1-1）
3. 状 況 16時40分ごろ、お客さまからのお申し出を受けた改札窓口担当中の駅係員が、確認したところ、駅舎壁面タイルの一部（縦：45mm×横：95mm×厚さ：5mm、重さ約100gのタイル2枚）が、高架下の公道に剥がれ落ちていることを確認しました。
4. けが人等 無し
5. 発生原因 経年劣化によるものです。
6. 再発防止策 今回の事象を踏まえ、類似の構造部について点検を強化します。

以 上